

RECLAMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA: 0800-770-3459
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda à Sexta-feira – Das 08:00 às 16:30 h.

Anote apenas os números pretos

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA EM CUMPRIMENTO DO
DECRETO FEDERAL Nº 5.440 DE 04/05/2005**

JULHO/2015

(Sistemas: ETAS II, ETA IV E POÇOS ANDORINHAS, STO ANTONIO SAPEZEIRO)

- a) Informações disponíveis: Setor de Contas e Controle: Rua José Bonifácio, 400 Centro
b) riscos de saúde: **Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.**
c) Resumo médio mensal das análises:

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO ANALISADOS	UNIDADES	PORTARIA Nº 2.914 do MS	Amostras Realizadas	Resultados Médios
		VMP ⁽¹⁾		
Aspecto	Límpido	Límpido	1948	Límpido
Sabor e Odor	Intensidade	6	---	--
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	1948	1,5
pH	---	6,0 a 9,5	1948	7,2
Cor aparente	UH ⁽²⁾	15	1948	1,7
Turbidez	UT ⁽³⁾	5	1948	0,3
Alumínio	mg/l	0,2	65	0,04
Ferro	mg/l	0,3	76	0,05
Manganês	mg/l	0,1	76	0,01
Fluoretos	mg/l	0,6 a 0,8	1948	0,7
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausente em 95%	251	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 ml	Ausente	251	Ausente
Heterotróficas	UFC ⁽⁵⁾	500	35	4

d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE

OBS: * **sabor e odor – (frequência s trimestral)**

- (1) – valor máximo permitido
(2) – unidade Hazen (mg Pt-Co/L)
(3) – unidade de turbidez
(4) – trihalometanos (frequência trimestral)
(5) – unidade formadora de colônias