



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
Rua José Bonifácio, 400 Centro Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037  
Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA

ABRIL 2021

Nome do Sistema de Abastecimento

ETA II, ETA IV, POÇO RECANTOS DAS ANDORINHAS E  
POÇO SANTO ANTÔNIO DO SAPEZEIRO

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância com o Anexo XX e XXI da Portaria de Consolidação nº 05-Consolidação das Normas sobre as Ações e os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da Água segue-se o Relatório Mensal.

Parâmetros	Unidade	VMP <sup>(1)</sup>	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Aspecto	Límpido	Límpido	1715	Límpido
Cloro residual livre	mg/L	0,2 a 2,0	1715	1,88
pH	---	6,0 a 9,5	1715	7,22
Cor aparente	UH <sup>(2)</sup>	15	1715	3,20
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	5	1715	0,39
Alumínio	mg/L	0,2	53	0,063
Ferro	mg/L	0,3	68	0,03
Manganês	mg/L	0,1	67	0,008
Fluoretos	mg/L	0,6 a 0,8	1715	0,67
Nitrato	mg/L	10	35	0,87
Cloreto	mg/L	250	35	17,50
Dureza Total	mg/L	500	35	19,76
Condutividade Elétrica	µS/cm	**	154	110,08
Coliformes Totais	NMP/100 mL	Ausente em 95%	235	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 mL	Ausente	235	Ausente
Bactérias Heterotróficas	UFC/mL <sup>(4)</sup>	500	28	0,32

OBSERVAÇÃO:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| (1) Valor Máximo Permitido        | a) Informações disponíveis: Sede: Rua José Bonifácio, 400 Centro                                       |
| (2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)    | b) Riscos de saúde: Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.                |
| (3) Unidade de Turbidez           | c) Resumo médio mensal das análises  |
| (4) Unidade Formadora de Colônias | d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE |
| (**) VMP sem comparativo          |  |