



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037
Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Santo Antônio Sapezeiro

Manancial Subterrâneo

AGOSTO 2023

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	5	7,7
Cryptosporidium	Oocisto/10L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/10L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	**	5	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,05
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,0176
Manganês Total	mg/L	0,1	1	<0,0050
Condutividade elétrica	µS/cm	**	5	153,9
Nitrato	mg/L N	10	1	0,009
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	<0,03
Ortofosfato	mg/L	**	1	<0,010
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	4,60
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,0384
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	6,8
Cloreto Total	mg/L	250	1	0,108
Dureza Total	mg/L	**	1	44,07
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	195,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	40,0
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	100,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	60,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	295,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	90,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	50,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	145,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	205,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	4,4
DBO	mg/L	**	*	*
DQO	mg/L	**	*	*
OBSERVAÇÃO:				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez				