



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Santo Antônio Sapezeiro

Manancial Subterrâneo

Outubro 2023

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	4	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	4	7,6
Cryptosporidium	Oocisto/10L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/10L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	**	4	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	4	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,0041
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	<0,010
Manganês Total	mg/L	0,1	1	<0,0050
Condutividade elétrica	µS/cm	**	4	124,9
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,02
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	**	1	0,08
Ortofosfato	mg/L	**	1	<0,010
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	7,18
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,1095
Oxigênio Consumido	mg/L	**	*	*
Cloreto Total	mg/L	250	1	0,420
Dureza Total	mg/L	**	1	41,89
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	98,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	70,0
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	110,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	40,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	208,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	118,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	48,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	50,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	90,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	2,2
DBO	mg/L	**	*	10,0
DQO	mg/L	**	*	33,0
OBSERVAÇÃO:				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez		(*) Análise não realizada		