

Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância com Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da Água segue-se o Relatório Mensal.

Nome do Sistema de Abastecimento			Poço Santo Antônio do Sapezeiro			OUTUBRO- 2025		
Relatório Mensal do Sistema de Abastecimento de Água								
Parâmetros	Unidade	VMP ⁽²⁾	Saída do Tratamento			Sistema de Distribuição		
			Amostras previstas (Semanal)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)	Amostras previstas (Mensal)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)
Coliformes Totais	NMP/100ml	Ausente	2	9	0	8	11	0
Coliformes Fecais	NMP/100ml	Ausente	2	9	0	8	11	0
pH	*	6,5-9,5	5	30	0	8	11	0
Fluoretos ⁽⁹⁾	mg/L	0,6-0,8	5	30	0	8	11	0
Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0 ⁽¹⁾	5	30	0	8	11	0
Turbidez	UT ⁽³⁾	5,0	5	30	0	8	11	0
Cor aparente	UH ⁽⁵⁾	15,0	5	30	0	8	11	0
Alumínio	mg/L	0,2	0	0	0	0	1	0
Ferro	mg/L	0,3	0	3	0	0	3	0
Manganês	mg/L	0,1	0	3	0	0	3	0
Nitrato ⁽⁸⁾	mg/L	10,0	0	0	0	0	1	0
Condutividade Elétrica	µs/cm	*	5	30	0	8	11	0
Gosto ⁽⁶⁾	intensidade	6	--	--	--	--	--	--
Odor ⁽⁶⁾	intensidade	6	--	--	--	--	--	--
Trihalometanos Total ⁽⁶⁾	mg/L	0,1	--	--	--	--	--	--
Ácidos Haloacéticos Total ⁽⁶⁾	mg/L	0,08	--	--	--	--	--	--
Bromato ⁽⁶⁾	mg/L	0,01	--	--	--	--	--	--
Clorito ⁽⁶⁾	mg/L	0,7	--	--	--	--	--	--
Clorato ⁽⁶⁾	mg/L	0,7	--	--	--	--	--	--
Cloraminas Total ⁽⁶⁾	mg/L	4,0	--	--	--	--	--	--
2,4-Diclorofenol ⁽⁶⁾	mg/L	0,2	--	--	--	--	--	--
2,4,6 Triclorofenol ⁽⁶⁾	mg/L	0,2	--	--	--	--	--	--
N-nitrosodimetilaminas ⁽⁶⁾	mg/L	0,0001	--	--	--	--	--	--
Microcistinas ⁽⁷⁾	µg/L	1,0	--	--	--	--	--	--
Cilindrospermopsis ⁽⁷⁾	µg/L	1,0	--	--	--	--	--	--
Saxitoxinas ⁽⁷⁾	µg/L	3,0	--	--	--	--	--	--
Parâmetros							ETA	REDE
Turbidez/Média Mensal (UT)							0,3	0,3
Turbidez/Valor Máximo encontrado (UT)							0,4	0,3
Cloro Residual Livre / Média mensal (mg/L)							1,8	1,6
Cloro Residual Livre /Valor mínimo encontrado (mg/L)							0,9	1,3
(1) Cloro Residual Livre na Rede			(8) Frequência Mensal					
(2)Valor Máximo Permitido			(9) Resolução SS-250 , de 15/08/1995					
(3) Unidade de Turbidez			*Menor que 1,0 UT na Saída do Poço					
(4) Unidade Formadora de Colônias			Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472					
(5) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)								
(6) Frequência Semestral								
(7) Cianotoxinas (Frequência Semestral)								