DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Rua José Bonifácio, 400 Centro Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância com Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da Água segue-se o Relatório Mensal.

Nome do Sistema de Abastecimento	Poço Santo Antônio do Sapezeiro	Outubro- 2026

Relatório Mensal do Sistema de Abastecimento de Água

Parâmetros	Unidade	VMP (2)	Saída do Tratamento			Sistema de Distribuição		
			Amostras previstas (Semanal)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)	Amostras previstas (Mensal)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)
Coliformes Totais	NMP/100ml (4)	Ausente	2	9	0	8	9	0
Coliformes Fecais	NMP/100ml (4)	Ausente	2	9	0	8	9	0
pH	*	6,5-9,5	5	29	0	8	0	0
Fluoretos (9)	mg/L	0,6-0,8	5	0	0	8	0	0
Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0 (1)	5	29	0	8	9	0
Turbidez	UT(3)	1,0	5	29	0	8	9	0
Cor aparente	UH(5)	15,0	5	29	0	8	9	0
Alumínio	mg/L	0,2	0	0	0	0	0	0
Ferro	mg/L	0,3	0	5	0	0	5	0
Manganês	mg/L	0,1	0	5	0	0	5	0
Nitrato(8)	mg/L	10,0	0	0	0	0	0	0
Condutividade Elétrica	µs/cm	*	5	29	0	8	9	0
Gosto (6)	intensidade	6	---	---	---	---	---	---
Odor (6)	intensidade	6	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos Total (6)	mg/L	0,1	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos Total (6)	mg/L	0,08	---	---	---	---	---	---
Bromato (6)	mg/L	0,01	---	---	---	---	---	---
Clorito (6)	mg/L	0,7	---	---	---	---	---	---
Clorato (6)	mg/L	0,7	---	---	---	---	---	---
Cloraminas Total (6)	mg/L	4,0	---	---	---	---	---	---
2,4-Diclorofenol (6)	mg/L	0,2	---	---	---	---	---	---
2,4,6 Triclorofenol (6)	mg/L	0,2	---	---	---	---	---	---
N-nitrosodimetilaminas (6)	mg/L	0,0001	---	---	---	---	---	---
Microcistinas (7)	µg/L	1,0	---	---	---	---	---	---
Cilindrospermopsina (7)	µg/L	1,0	---	---	---	---	---	---
Saxitoxinas (7)	µg/L	3,0	---	---	---	---	---	---

Parâmetros	ETA	REDE
Turbidez/Média Mensal (UT)	0,2	0,2
Turbidez/Valor Máximo encontrado (UT)	0,5	0,2
Cloro Residual Livre / Média mensal (mg/L)	0,8	0,8
Cloro Residual Livre /Valor mínimo encontrado (mg/L)	0,3	0,3

(1) Cloro Residual Livre na Rede

(2) Valor Máximo Permitido

(3) Unidade de Turbidez

(4) Número mais Provável em (100 mL)

(5) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(6) Frequência Trimestral

(7) Cianotoxinas (Frequência Semestral)

(8) Frequência Mensal

(9) Resolução SS-250 , de 15/08/1995

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472

*Na recoleta, a amostra apresentou resultado ausente para coliformes.