

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Recanto das Andorinhas

Manancial Subterrâneo

FEVEREIRO- 2025

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	4	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	4	7,70
Cor Verdadeira	UH ⁽²⁾	**	1	<5,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	1	0,2
Condutividade elétrica	µS/cm	**	1	160,7
Nitrato	mg/L N	10	1	0,122
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	32
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	16
Sólidos Totais	mg/L	**	1	268,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	28
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	4
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	236
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	224
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	12

OBSERVAÇÃO:

(1) Valor Máximo Permitido	(4) Número Mais Provável
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)	(**) VMP sem comparativo
(3) Unidade de Turbidez	(*) Análise não realizada