

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Santo Antônio Sapezeiro

Manancial Subterrâneo

JANEIRO- 2025

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	5	7,50
Cor Verdadeira	UH ⁽²⁾	**	1	<5,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,004
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,004
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,005
Condutividade elétrica	µS/cm	**	5	137,7
Nitrato	mg/L N	10	1	0,076
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	*	*
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	64
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	<2,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	232
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	60,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	<2,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	168
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	168
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	<2,0
DBO	mg/L	**	1	4,7
DQO	mg/L	**	1	16,0

OBSERVAÇÃO:

(1) Valor Máximo Permitido

(4) Número Mais Provável

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(**) VMP sem comparativo

(3) Unidade de Turbidez

(*) Análise não realizada