

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Andorinhas		Manancial Subterrâneo		MARÇO-2026
Parâmetros	Unidades	Portaria GM/MS N°888 VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽³⁾	Ausente	5	Ausente
Coliformes Totais	NMP/100 ml ⁽³⁾	Ausente	5	Ausente
pH	---	6,5 á 9,5	5	7,7
Cor aparente	UH ⁽⁴⁾	15	5	1,0
Turbidez	UT ⁽²⁾	5	5	0,32
Condutividade elétrica	$\mu\text{S/cm}$	**	5	192,8
Temperatura	°C	**	5	23,4
OBSERVAÇÃO				
(1) Valor Máximo Permitido	Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472			
(2) Unidade de Turbidez	4-Unidade Hazen (mgPt-Co/L)			
(3) Número Mais Provável	(**) VMP sem comparativo			