

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Sapezeiro		Manancial Subterrâneo		OUTUBRO-2025
Parâmetros	Unidades	Portaria GM/MS Nº888 VMP⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽³⁾	Ausente	6	14,6
Coliformes Totais	NMP/100 ml ⁽³⁾	Ausente	6	92,0
pH	---	**	6	7,6
Turbidez	UT ⁽²⁾	**	6	0,2
Condutividade elétrica	µS/cm	**	6	162,6
Temperatura	°C	**	6	23,1
Fluoreto	mg/L	1,5	6	0,1

OBSERVAÇÃO

(1) Valor Máximo Permitido	Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472
(2) Unidade de Turbidez	4-Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
(3) Número Mais Provável	(**) VMP sem comparativo