DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Andorinhas	Manancial Subterrâneo	´´Outubro-2026

Parâmetros	Unidades	Portaria GM/MS Nº888 VMP(1)	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml (3)	**Ausente**	**4**	**Ausente**
Coliformes Totais	NMP/100 ml (3)	**Ausente**	**4**	**Ausente**
pH	---	**6,5 á 9,5**	**4**	**7,8**
Cor aparente	**UH** (4)	**15**	**4**	**1,0**
Turbidez	UT(2)	**5**	**4**	**0,1**
Condutividade elétrica	*µS/cm*	**	**4**	**202,5**
Temperatura	ºc	**	**4**	**22,5**

OBSERVAÇÃO

(1) Valor Máximo Permitido	Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472
(2) Unidade de Turbidez	4-Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
(3) Número Mais Provável	(**) VMP sem comparativo